

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. руководителя ОИ. Главный врач  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«01» июля 2024 г.

Экспертное заключение  
по результатам испытаний

от 01.07.2024 г. № 24260

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1. Юридический адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст.  
Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст.  
Клявлино, ул. Северная, 97

#### 3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №11 от 11.01.2024 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 1646 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 1647 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

- 4) Протокол лабораторных испытаний № 1648 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 5) Протокол лабораторных испытаний № 1649 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 6) Протокол лабораторных испытаний № 1650 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 7) Протокол лабораторных испытаний № 1651 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 8) Протокол лабораторных испытаний № 1652 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 9) Протокол лабораторных испытаний № 1653 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 10) Протокол лабораторных испытаний № 1654 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).
- 11) Протокол лабораторных испытаний № 1655 от 26.06.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам проведенных испытаний воды питьевой из распределительной сети холодной проведена по заявлению в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в

объеме проведенных испытаний. Лабораторные испытания воды питьевой и распределительной сети холодной проводились ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Пионерская, д.56а. По представленным протоколам пробы отобраны на объекте: МП "Сервис" по адресу: в с. Русское Добрино, с. Балахоновка, с.Сходнево, с.Назаровка, с.Петровка, с. Новое Семенкино, с. Старое Семенкино, с. Ерилкино, с. Старый Маклауш, с. Елизаветинка, Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблицах:

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Русское Добрино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 688/487			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Балахоновка

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 689/488			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Сходнево

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 690/489			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Назаровка

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---	-----------------------------	----------

	**(неопределенности)		
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 691/490			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Петровка

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 692/491			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Новое Семенкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 693/492			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Старое Семенкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 694/493			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Ерилкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
-------------------------	---	-----------------------------	----------

	**(неопределенности)		
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 695/494			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Старый Маклауш

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 696/495			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Елизаветинка

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 697/496			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из распределительной сети холодная  
**Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Жилин М.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

*Конвалова Н.М.*  
Коновалова Н.М.  
26.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1646 от 26.06.2024**

**Код образца (пробы):** 41135.2.30.05.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 1646 от 26.06.2024*

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с. Русское Добринно. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 688/487 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1646 от 26.06.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

*Конвалова Н.М.*  
Коновалова Н.М.  
26.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1647 от 26.06.2024**

Код образца (пробы): 41136.2.30.05.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 1647 от 26.06.2024*

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с. Балахоновка. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 689/488 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1647 от 26.06.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 76А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

*Салга*  
Коновалова Н.М.  
26.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1648 от 26.06.2024**

**Код образца (пробы):** 41137.2.30.05.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\*** -

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 1648 от 26.06.2024*

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с. Сходнево. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 690/489 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1648 от 26.06.2024 Стр. 2 из 2.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

26.06.2024

Коновалова Н.М

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1649 от 26.06.2024**

**Код образца (пробы):** 41138.2.30.05.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 1649 от 26.06.2024*

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с. Назаровка. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 691/490 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1649 от 26.06.2024 Стр. 2 из 2*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

*Салга* Коновалова Н.М.  
26.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1650 от 26.06.2024**

Код образца (пробы): 41139.2.30.05.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 1650 от 26.06.2024*

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с. Петровка. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 692/491 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1650 от 26.06.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пловверских 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

*Н.М. Коновалова*  
Коновалова Н.М.  
26.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1651 от 26.06.2024**

Код образца (пробы): 41140.2.30.05.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 1651 от 26.06.2024

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с. Новое Семенкино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 693/492 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1651 от 26.06.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пилочерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

  
Коновалова Н.М.  
26.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1652 от 26.06.2024**

Код образца (пробы): 41141.2.30.05.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 1652 от 26.06.2024

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Старое Семенкино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 694/493 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1652 от 26.06.2024 Стр.2 из 2*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Миттирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

26.06.2024

Коновалова Н.М.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1653 от 26.06.2024**

Код образца (пробы): 41142.2.30.05.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 1653 от 26.06.2024*

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Ерилкино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 695/494 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1653 от 26.06.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

*Конвалова Н.М.*  
Коновалова Н.М.  
26.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1654 от 26.06.2024**

**Код образца (пробы):** 41143.2.30.05.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\*** -

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 1654 от 26.06.2024*

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Старый Маклауш. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 696/495 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1654 от 26.06.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

 Коновалова Н.М.  
26.06.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1655 от 26.06.2024**

**Код образца (пробы):** 41144.2.30.05.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\*** -

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 1655 от 26.06.2024*

30.05.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.05.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.05.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Елизаветинка. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.05.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 697/496 от 03.06.2024			
Даты проведения: 30.05.2024 - 03.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 1655 от 26.06.2024 Стр.2 из 2*