

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446540, РОССИЯ, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Н. Краснова, д.84 А  
Телефон,Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Уникальный номер записи  
об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя  
органа инспекции, заместитель технического  
директора органа инспекции филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в Сергиевском районе»  
Ф. М. Рафиков

«13» августа 2024 г.

Экспертное заключение  
по результатам испытаний

от 13.08.2024 г. № 31344

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:** Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1. Юридический адрес:** Самарская область, Клявлинский район, ст.  
Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес:** Самарская область, Клявлинский район, ст.  
Клявлино, ул. Северная,97

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №11 от 11.01.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2166 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 2167 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

4) Протокол лабораторных испытаний № 2168 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5) Протокол лабораторных испытаний № 2169 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

6) Протокол лабораторных испытаний № 2170 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

7) Протокол лабораторных испытаний № 2171 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

8) Протокол лабораторных испытаний № 2172 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

9) Протокол лабораторных испытаний № 2173 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

10) Протокол лабораторных испытаний № 2174 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

11) Протокол лабораторных испытаний № 2175 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

12) Протокол лабораторных испытаний № 2176 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

13) Протокол лабораторных испытаний № 2177 от 09.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам проведенных испытаний воды питьевой из распределительной сети холодной проведена по заявлению в целях установления соответствия требованиям СанПиН 1.2..3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в объеме проведенных испытаний. Лабораторные испытания воды питьевой из распределительной сети холодной проводились ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: 446960, Самарская область, ст. Клявлино, ул. Пионерская, д.56а. По представленным протоколам пробы отобраны на объекте: МП "Сервис" по адресу: в с. Ойкино, с. Старое Резяпкино, с.Ерыкла, с.Усакла, с.Чувашское Абдикеево, с. Черный Ключ, с. Байтермиш, с. Клявлино, с. Старые Сосны, с. Новый Маклауш Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблицах:

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Ойкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			

Регистрационный номер в лаборатории: 943/642			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Старое Резяпкино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 944/643			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Ерыкла

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 945/644			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Усакла

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 946/645			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл

Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Чувашское Абдикеево

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 947/646			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Черный Ключ

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 948/647			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Байтермиш

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 948/647			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Клявлино

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 950/649			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная ст. Клявлино южная сторона

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 951/650			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная ст. Клявлино северная сторона

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 952/651			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
---------------------------------------	-------------------------------------	------------	-------------------------

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Старые Сосны

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 953/652			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

Вода питьевая из распределительной сети холодная с. Новый Маклауш

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 954/653			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### Заключение по результатам испытаний


На основании вышеизложенного:

Вода питьевая из распределительной сети холодная

**Соответствует**

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (таблица 3.5)

Врач эпидемиолог



Решетникова Д. К.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

09.08.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2166 от 09.08.2024**

Код образца (пробы): 61165.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2166 от 09.08.2024

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Ойкино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 943/642 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2166 от 09.08.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82 fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в Сергиевском районе»

*Ю.А. Климова*  
Климова Ю.А.  
09.08.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2167 от 09.08.2024**

Код образца (пробы): 61166.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2167 от 09.08.2024*

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Старое Резяпкино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 944/643 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2167 от 09.08.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82 fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерства, 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

 Климova Ю.А.  
09.08.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2168 от 09.08.2024**

**Код образца (пробы):** 61167.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2168 от 09.08.2024*

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Ерыкла. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 945/644 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2168 от 09.08.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82 fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерский 56А



УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

*Ю.А. Климова*  
Климова Ю.А.  
09.08.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2169 от 09.08.2024**

Код образца (пробы): 61168.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2169 от 09.08.2024*

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с. Усакла. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 946/645 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2169 от 09.08.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82; fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 80А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

 Климova Ю.А.  
09.08.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2170 от 09.08.2024**

Код образца (пробы): 61169.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2170 от 09.08.2024*

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Чувашское Абдикеево. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 947/646 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2170 от 09.08.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82; fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97



УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

09.08.2024

Климова Ю.А.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2171 от 09.08.2024**

Код образца (пробы): 61170.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2171 от 09.08.2024*

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 948/647 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 2171 от 09.08.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Миттирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82; fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

09.08.2024



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2172 от 09.08.2024**

Код образца (пробы): 61171.2.30.07.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2172 от 09.08.2024

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Байтермиш. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 948/647 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2172 от 09.08.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82; fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

09.08.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2173 от 09.08.2024**

Код образца (пробы): 61172.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2173 от 09.08.2024

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с.Клявлино. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 950/649 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2173 от 09.08.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезда Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82; fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97А



УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

09.08.2024

Климова Ю.А.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2174 от 09.08.2024**

**Код образца (пробы):** 61173.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2174 от 09.08.2024

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино южная сторона. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 951/650 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол №2174 от 09.08.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82; fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 97А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

09.08.2024

Климова Ю.А.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2175 от 09.08.2024**

Код образца (пробы): 61174.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2175 от 09.08.2024*

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино северная сторона. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 952/651 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 2175 от 09.08.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82 fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97



УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

Климова Ю.А.

09.08.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2176 от 09.08.2024**

**Код образца (пробы):** 61175.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2176 от 09.08.2024

3.1 Юридический адрес:\*

3.2. Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Старые Сосны. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.08.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 953/652 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 2176 от 09.08.2024 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82; fbuz-serg@yandex.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56А

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

09.08.2024

Климова Ю.А.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2177 от 09.08.2024**

Код образца (пробы): 61176.2.30.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное предприятие "Сервис"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная,97

телефон: 8(84653)21874

электронная почта: serwis.mp@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2177 от 09.08.2024

3.1 Юридический адрес:\*

3.2.Фактический адрес:\*

3.3 Дата и время изготовления:\*

30.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 30.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 30.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №11 от 11.01.2024Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №11 от 11.01.2024 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу:Самарская область, Клявлинский район, с. Новый Маклауш. Проба доставлена автотранспортом ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.07.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 954/653 от 05.08.2024			
Даты проведения: 30.07.2024 - 02.08.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см³	КОЕ/100 см³	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 2177 от 09.08.2024 Стр. 2 из 2