



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

Руководителю организации

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

(рассылается по списку)

ул. Нагорная, 136«А», Самара, 443035  
Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12  
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.gov.ru  
<http://www.srpov.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844104, ОГРН 1026301180982  
ИНН/КПП 6316007846/631201001

16.01.2025 № 301-209

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об анализе несчастных случаев  
на энергоустановках за 2024г.

За 2024 год произошло 27 несчастных случаев со смертельным исходом (27 погибших). В 2023 году произошло 44 несчастных случая (46 погибших). На объектах электрических сетей произошло 14 несчастных случаев со смертельным исходом, на электроустановках потребителей – 12, на теплогенерирующих установках и тепловых сетях – 1.

В декабре 2024 года несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в ходе эксплуатации энергоустановок организаций, не зарегистрировано.

Причины несчастных случаев:

- несоблюдение пострадавшим работником правил по охране труда, устанавливающих порядок проведения осмотра электрооборудования;
- самовольное проникновение пострадавшим работником за ограждение ячеек при проведении осмотра оборудования;
- проведение пострадавшим работником ремонта оборудования без оформления работы нарядом-допуском, распоряжением;
- приближение пострадавшим работником при ремонте оборудования к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого;
- выполнение пострадавшим работником работ по ремонту оборудования без применения электротехнических средств, в том числе переносных заземлений,

лестниц приставных и стремянок изолирующих стеклопластиковых, диэлектрических перчаток, бот;

- выполнение пострадавшим работ по ремонту оборудования без выполнения технических мероприятий для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения;

- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы.

Исходя из анализа причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора рекомендует руководителям организаций:

1. Провести ознакомление работников с материалами настоящего анализа при проведении занятий и инструктажей по охране труда.

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

3. Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. На постоянной основе проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, направленную на повышение производственной дисциплины труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и отключения энергооборудования и его осмотров.

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.

11. Обеспечить регулярное проведение дней охраны труда, на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены.

Приложение: Уроки, извлечённые из несчастных случаев н 15 л. в 1 экз.

И.о. заместителя руководителя

И.Ю. Петров

