

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

03.06.2021

Ф. М. Рафиков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1544 от 03.06.2021

Код образца (пробы): 34842.2.28.05.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.05.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.05.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.05.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Русское Добрино. ИНН 6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.05.2021 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 329/636 от 01.06.2021			
Даты проведения: 28.05.2021 - 01.06.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ф. М. Рафиков

03.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1546 от 03.06.2021

Код образца (пробы): 34843.2.28.05.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.05.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.05.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.05.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Балахоновка. ИНН 6369010930. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.05.2021 г.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 330/637 от 01.06.2021			
Даты проведения: 28.05.2021 - 01.06.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ф. М. Рафиков

03.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1547 от 03.06.2021

Код образца (пробы): 34844.2.28.05.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.05.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.05.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.05.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Сходнево. ИНН 6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.05.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 331/638 от 01.06.2021			
Даты проведения: 28.05.2021 - 01.06.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ф. М. Рафиков

03.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1548 от 03.06.2021

Код образца (пробы): 34845.2.28.05.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.2. Фактический адрес:*

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная, 97

3.3 Дата и время изготовления:*

28.05.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

28.05.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

28.05.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №40 от 20.01.2021 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №47 от 20.01.2021 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Назаровка. ИНН 6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 28.05.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Волков В.Г. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 332/639 от 01.06.2021			
Даты проведения: 28.05.2021 - 01.06.2021			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра